

驗收紀錄表


客戶名稱：新豐國中

聯絡人：淑菁老師
改造後環境資訊

紀錄日期：2022.5.19

燈具瓦數(w)	80Wx15, 120Wx32	燈具數量(個)	47	色溫(k)	5500
現場照度(lux)	370 ~ 683	年用電量(度)		保固期內節省電費(NT)	

改造後圖說/照度紀錄



客戶簽名



驗收紀錄表



使用心得

這款照明系統超出了我對於照度要求的期望。測量結果顯示所有區域的照度都超過了300lux的標準，這讓我非常滿意。而且，這個系統的手動調光功能更是令人驚喜，我可以根據需要自由調整亮度，這在滿足不同場所的照明需求方面非常方便。最重要的是，這種設計還能實現更節能的效果，這對我來說是一大優勢。綜合考慮，這個照明系統給我的感覺是明亮、省電，而且性價比非常高。我強烈推薦它！

客戶簽名

