

驗收紀錄表

客戶名稱: 福龍國小

聯絡人: 王鵬豪


紀錄日期: 2023. 5. 19

改造後環境資訊

燈具瓦數(w)	80	燈具數量(個)	28	色溫(k)	5500
現場照度(lux)	403 ~ 572	年用電量(度)		保固期內節省電費(NT)	


改造後圖說/照度紀錄

攝錄國小籃球場 / 照明 (位置圖)





比例 1:204


攝錄國小籃球場 / 照度 (照度)





照度單位: Lux, 比例 1:204












客戶簽名



驗收紀錄表



使用心得

這款照明設備絕對超乎預期！我們要求300勒克斯的照度，現場測試顯示全部符合要求。更重要的是，我們使用了手動調光器，可以根據需要自由調整亮度，這樣能夠滿足各種場地照明需求，同時實現更節能的效果。此外，電源供應器安裝在地面高度，方便未來的維護保養工作。使用下來的心得非常正面：照明效果明亮，同時節省了大量電力。這種性價比非常高的產品絕對值得推薦給其他人。

客戶簽名

